

广东维中检测技术有限公司



检 测 报 告



报告编制说明

1、本报告只适用于本报告所写明的检测目的及范围。

2、本报告未盖本公司“CMA 资质认定章”、“检验检测专用章”及“骑缝章”无效。

3、复制本报告未重新加盖本公司“CMA 资质认定章”、“检验检测专用章”无效，报告部分复制无效。

4、本报告无审核人、批准人签字无效。

5、封面页是本报告的组成内容。

6、本报告经涂改无效。

7、对外来送检样品，报告中的样品信息由委托方声称，本公司不对其真实性及有效性负责。

8、对外来送检样品，本公司不对样品的公正性负责。

9、本报告未经本公司同意不得用于广告、商品宣传等商业行为。

10、对本报告若有异议，请于报告发出之日起十五日内向本公司提出，逾期不申请的，视为认可检测报告。

检 测 结 果

TEST RESULTS

委托单位 Client	广东粤海饲料集团股份有限公司		
地址 Add	湛江市霞山区机场路 22 号		
采样人员 Person of sampling	王立淇、何德植	采样日期 Date of sampling	2021 年 05 月 18 日
分析人员 Person of analysis	王立淇、何德植、陈玉燕	分析日期 Date of analysis	2021 年 05 月 18~20 日
采样依据 Basis of sampling	废气:《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》GB/T 16157-1996 及其修改单(生态环境部公告 2017 年第 87 号)、《固定源废气监测技术规范》HJ/T 397-2007; 噪声:《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348-2008、《排污单位自行监测技术指南 总则》HJ 819-2017		

检测目的: 受广东粤海饲料集团股份有限公司的委托, 广东维中检测技术有限公司对其在生产过程中产生的废气污染物及工业企业厂界环境噪声进行检测, 为委托单位自行了解废气、噪声的排放情况提供检测依据。

1、样品名称: 锅炉废气

Name of sample

检测结果:

Test results

检测点位	检测项目	检测结果			标准限值	标干流量 Nm ³ /h	燃料	烟囱 高度 m
		实测浓度 mg/m ³	折算浓度 mg/m ³	排放速率 kg/h	排放浓度 mg/m ³			
锅炉废气监测点 FQ-20613-6	二氧化硫	3L	3L	3.41×10^{-3}	50	2275	天然 气	12
	氮氧化物	38	51	8.71×10^{-2}	150			

Page of

2、样品名称：有组织废气

Name of sample

检测结果:

Test results

单位浓度: mg/m^3 ; 排放速率: kg/h ; 标干流量: Nm^3/h 。

检测点位	检测项目	检测频次及结果				标准限值	烟囱高度
		1	2	3	平均值		
1#除臭后出口监测点	标干流量	70418	83337	77143	76966	—	45m
	颗粒物排放浓度	<20	<20	<20	<20	120	
	颗粒物排放速率	0.704	0.833	0.771	0.769	40.5	
参照标准	广东省地方标准《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)表2 第二时段二级标准。						
气象条件	天气状况:晴; 温度:31.2℃; 湿度:50.7; 大气压:100.44kPa; 风速:1.3m/s; 风向:东风。						
	1、1#的烟气参数:烟温:40℃、流速:2.7m/s、含湿量:4.6%、大气压:100.26kPa; 2、“—”表示没有该项; 数据前标注“<”表示检测浓度低于检出限或最低检出浓度。						

3、样品名称: 工业企业厂界环境噪声
Name of sample
检测结果:
Test results

单位: dB(A)

检测点位	检测项目	检测结果 L_{eq}		标准限值	
		昼间	夜间	昼间	夜间

分析标准方法

Reference documents for the testing

类型	检测项目	检测方法	使用仪器	检出限	最低检 出浓度
	一氧化碳	《固定污染源废气 二氧化硫的测		3mg/m ³	